
asfalt
asfalt
naw. nieutw.
asfalt
naw. nieutw.
asfalt
włączenie do istn. wodociągu dn160 łukiem dn160/90°
RP PE, L=8 m, fi 250 mm
Trójnik PE dn160
Z1 zasuwa koł. dn150
telefon, zagł. 1,04 m
RP PE, L=23 m, fi 250 mm
gaz, zagł. 1,10 m
kabel elektr., zagł. 0,80 m
kabel elektr., zagł. 1,15 m
Łuk naturalny
Hydrant nadz. dn80
Łuk PE 160/90°
RP PE, L=10 m, fi 250 mm
woda do demontażu, fi 150 mm, 88,44 m
Łuk PE 160/90°
kabel elektr., zagł. 0,70 m
telefon, zagł. 0,99 m
kanalizacja, fi 150 mm, zagł. 2,14 m
telefon, zagł. 0,85 m
Łuk PE 160/30°
Łuk PE 160/30°
Hydrant nadz. dn80
Łuk PE 160/90°
RP PE, L=8 m, fi 250 mm
telefon, zagł. 0,70 m
Łuk PE 160/90°

poziom por.75,00 m n.p.m.

Węzeł	⓪	1		②	③	4	5	⑥	⑦
Rzędna terenu [m n.p.m.]	88,90	89,00	89,70	89,94	89,94	89,30	89,10	86,50	86,33
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	87,48	87,58	88,28	88,52	88,52	87,88	87,68	85,08	84,91
Zagłębienie [m]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległość [m]	0,00	10,16	71,26	118,22	130,61	287,52	292,18	490,91	506,49
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE160 0,98	PE160 1,15	PE160 0,51		PE160 0,41	PE160	1,31	PE160 1,09	PE160
Długość [m]	10,16	61,10	46,96	12,39	156,91	4,66	198,73	15,58	

Hektometr 0 1 2 3 4 5


naw. nieutw.
ul. Weteranów
Hydrant nadz. dn80
Hydrant nadz. dn80
Łuk PE 160/90°
Łuk PE 160/90°
telefon, zagł. 0,70 m
Łuk PE 160/45°
Łuk PE 160/45°
telefon, zagł. 0,70 m
Trójnik PE dn160/125
ZT zasuwa koł. dn150
Hydrant nadz. dn80
8
9
10
11
12
85,90
84,74
86,21
86,21
86,91
84,40
83,32
84,79
84,79
85,49
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
681,06
683,01
766,21
768,49
851,95
0,91
PE160
PE160
1,77
0,84
PE160
174,57
1,95
83,20
2,28
83,46
463,75
6
7
8
9
10
11
12


asfalt
Hydrant nadz. dn80
Trójnik PE dn160/63
Z1 zasuwa koł. dn150
Hydrant nadz. dn80
Łuk PE 160/90°
Łuk PE 160/90°
telefon, zagł. 0,70 m
Hydrant nadz. dn80
RP PE, L=5 m, fi 250 mm
Hydrant nadz. dn80
Trójnik PE dn160/125
Z1 zasuwa koł. dn150
telefon, zagł. 1,00 m
RP PE, L=5 m, fi 250 mm
Hydrant nadz. dn80
Trójnik PE dn160/125, Łuk PE dn125/45°
Z2 zasuwa koł. dn100
RP PE L=9 m, fi 180 mm
Łuk PE dn125/22°
telefon, zagł. 0,70 m
telefon, zagł. 0,70 m
13
H
14
15
H
H
16
H
17
18
85,41
83,80
83,54
83,54
83,27
83,30
83,20
83,32
83,32
83,30
83,99
82,38
82,12
82,12
81,85
81,88
81,78
81,90
81,90
81,86
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1315,70
1463,40
1483,31
1485,51
1615,84
1766,03
1806,13
1916,17
1929,34
1946,35
0,33
1,09
1,31
0,21
0,25
0,00
0,27
PE160
PE160
PE160
PE160
0,02
PE160
PE160
0,11
PE160
PE125
PE125
147,70
19,91
2,20
130,33
150,19
40,10
110,04
13,17
16,61
13
14
15
16
17
18
19


naw. nieutw.
asfalt
naw. nieutw.
ul. Łąki
Trójnik PE dn125/63
Hydrant nadz. dn80
Łuk PE dn125/90°
RP PE, L=8 m, fi 180 mm
Łuk PE dn125/90°
Hydrant nadz. dn80
RP PE, L=7 m, fi 180 mm
Hydrant nadz. dn80
Hydrant nadz. dn80
RP PE, L=7 m, fi 180 mm
NWZ dn125/40
RP PE, L=7 m, fi 180 mm
Hydrant nadz. dn80
RP PE, L=5 m, fi 180 mm
RP PE, L=4 m, fi 180 mm
Trójnik PE dn125
Z2 zasuwa kot. dn100
RP PE, L=11 m, fi 180 mm
19
H
20
21
H
H
H
22
H
23
83,32
83,54
83,50
83,50
83,75
84,44
84,06
83,67
83,20
83,02
81,88
82,10
82,06
82,06
82,30
83,00
82,62
82,22
81,76
81,58
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2079,59
2093,10
2190,33
2202,45
2255,09
2415,30
2565,34
2617,06
2715,48
2734,89
PE125
0,04
0,00
PE125
PE125
0,25
0,75
0,48
0,93
0,02
1,63
PE125
PE125
0,47
0,43
PE125
PE125
PE125
PE125
PE125
133,24
13,51
97,23
12,12
52,64
160,21
150,04
51,72
98,42
19,41
94,49
20
21
22
23
24
25
26
27
28


asfalt
naw. nieutw.
RP PE, L=10 m, fi 180 mm
Trójnik PE dn125
Łuk PE 125/90°
RP PE, L=8 m, fi 180 mm
ZZ zasuwa koł. dn100
RP PE, L=15 m, fi 180 mm
Hydrant nadz. dn80
NWZ dn125/40
RP PE, L=4 m, fi 180 mm
Łuk PE 125/90°
Łuk PE 125/90°
telefon, zagł. 0,70 m
Trójnik PE dn125, ZZ zasuwa koł. dn100
RP PE, L=4 m, fi 180 mm
Łuk PE 125/90°
Łuk PE 125/90°
Hydrant nadz. dn80
24 25 26 H 27 28 29 160 30 31
82,67 82,70 82,70 83,17 83,17 82,50 82,50 82,00 81,90 81,90
81,22 81,26 81,26 81,72 81,72 81,06 81,06 80,56 80,46 80,46
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
2829,38 2833,56 2846,27 2879,99 2901,08 2926,13 2932,51 2965,99 3001,35 3003,48
0,37 PE125 0,00 2,67 1,49 0,28
PE125 1,41 PE125 PE125 PE125 PE125
4,18 13,11 33,32 21,09 25,05 6,38 33,48 35,36 2,13
29
30 0,03

PROFIL PODŁUŻNY ark1		1:100/1:2000
OBIEKT	Sieć wodociągowa Łąki, Radzymin gm. Radzymin	
PROJEKTANT	Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	DATA: 2010.07.20 PODPIS:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. S. Kozłowska-Kaliś spec. instalacyjna PDL/0092/PWOS/04	DATA: 2010.07.20 PODPIS:
ZII Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny sp.j. W. Jemielity, T. Smoliński Łomża,ul. Przemysłowa 3 tel.086-2169861..2		rys: str: