

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

**Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.215 .2016**
Data wpływu wniosku: 05.04.2016

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Emilianów, Zwierzyniec
gm. Radzymin
Przedmiot narady: sieć wodociągowa

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c.
Paweł i Andrzej Ochenkowsy
Inwestor: Gmina Radzymin

Przewodniczący Narady: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

1.Przewodniczący Narady

Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności nie naruszając ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt należy wznowić lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

2.WID

- Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządzającego ulicą (drogą).

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami).

- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

- Przejście przez jezdnię ulicy (drogi) wykonać bez naruszania jej konstrukcji.

3.PGE - w miejscach zbliżenia do istniejących urządzeń energetycznych stanowiących własność PGE roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz bez naruszenia posadowienia słupów energetycznych.

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.06.04.2016

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią</i>	<i>Stanowisko Uczestnika narady</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
1.	Wydział Budownictwa	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
2.	GDDKiA	-	nb	-
3.	OGP GAZ System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie	Bez uwag	Andrzej Rothkaehl	Podpis nieczytelny
4.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	Uwaga na odwrocie	Stanisław Bieliński	Podpis nieczytelny
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Radzymin	Bez uwag	Beata Wojtowicz	Podpis nieczytelny
6.	UMiG Radzymin	Bez uwag	Robert Nogalski	Podpis nieczytelny
7.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Uwagi na odwrocie	Waldemar Jeznach	Podpis nieczytelny
8.	Orange Polska S.A.	-	nb	-
9.	Projektant	Naniesiono zmiany na odc. 63-64, 68-69, 18-21, 12-13, 82a-85	Andrzej Ochenkowski	Podpis nieczytelny

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Bożena Kowalewska
Podpis nieczytelny

Za zgodność z oryginałem:

INSPEKTOR

Jolanta Zakrzewska