

Wołomin, dnia 20.04.2016r.

„ENERGAS” S.C.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
07-410 Ostrołęka
ul. Warszawska 2

**Znak sprawy: ZNS.472.51.8.2016
SW 916/2016**

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust. z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

opiniuje pozytywnie

Projekt sieci wodociągowej w m. Emilianów, dz. nr 180/39, 130 i w m. Zwierzyniec, dz. nr 160, 159, Gm. Radzymin – pas drogi ekspresowej S-8 bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Inwestorem jest Gmina Radzymin. Opiniowaniu podlega dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy z Ostrołęki, ul. Warszawska 2. Projektowana sieć wodociągowa w m. Emilianów, dz. nr 180/39, 130, Zwierzyniec, dz. nr 160, 159, gm. Radzymin, będzie miała za zadanie: dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw domowych oraz dostawę wody na cele przeciwpożarowe. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PE DN160 łączonych w procesie zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Długość sieci wodociągowej PE Ø160 = 134,0 mb. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty p.poż. i zasuwę odcinającą DN150. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie postanowił jak na wstępie.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula, stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Załączniki: 4 egz. Projektu sieci wodociągowej w m. Emilianów, dz. nr 180/39, 130 i w m. Zwierzyniec, dz. nr 160, 159, Gm. Radzymin – pas drogi ekspresowej S-8

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wołominie

Anna Godlewska