

Wołomin, dnia 20.04.2016r.

„ENERGAS” S.C.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
07-410 Ostrołęka
ul. Warszawska 2

Znak sprawy: ZNS.472.52.9.2016
SW 917/2016

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust. z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie**

opiniuje pozytywnie

Projekt sieci wodociągowej w m. Emilianów, Zwierzyniec, Gm. Radzymin bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Inwestorem jest Gmina Radzymin. Opiniowaniu podlega dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy z Ostrołęki, ul. Warszawska 2. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w:

- m. Emilianów: dz. nr 187/1, 185/1, 280/8, 280/6, 280/4, 180/40, 181, 180/39, 180/34, 180/32, 171/1, 170/19, 155/8, 156/1, 128/3, 127/3, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 121/3, 120/4, 119/4, 118/6, 117/3, 117/2, 116/2, 115/2, 114/2, 113/2, 112, 111, 110, 109, 108, 129/2, 131/1, 130,
- m. Zwierzyniec: dz. nr 117/2, 117/5, 118/5, 120/5, 120/8, 122.

Sieć będzie miała za zadanie: dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw domowych oraz dostawę wody na cele przeciwpożarowe.

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PE DN160 łączonych w procesie zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Długość sieci wodociągowej PE Ø160 L= 2758,0 mb. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty p.poż. i zasuwę odcinającą DN150. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie postanowił jak na wstępie.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula, stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Załączniki: 4 egz. Projektu sieci wodociągowej w m. Emilianów, Zwierzyniec, Gm. Radzymin.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wołominie
Anna Godlewska