

Wołomin, dnia 10.08.2016r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
tel./fax 776-38-33, tel. 776-21-92

„ENERGAS” S.C.
Paweł i Andrzej Ochenkowscy
07-410 Ostrołęka
ul. Warszawska 2

**Znak sprawy: ZNS.472.84.15.2016
SW 1840/2016**

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust. z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie**

opiniuje pozytywnie

Dokumentację projektową sieci wodociągowej w m. Radzymin, Ruda, Borki, Gm. Radzymin bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Inwestorem jest Gmina Radzymin. Opiniowaniu podlega dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy z Ostrołęki, ul. Warszawska 2. Projektowana sieć wodociągowa w m. Radzymin, Ruda, Borki, Gm. Radzymin, będzie miała za zadanie: dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw domowych oraz dostawę wody na cele przeciwpożarowe. Projektowaną sieć wodociągową zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PE DN160, PE DN 110 łączonych w procesie zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Długość sieci wodociągowej PE Ø160 wyniesie: L=7217,5 mb, PE Ø110 wyniesie: L=6,0. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w:

- m. Radzymin, obr. 01-02 dz. nr 60, 71/3, 30;
- m. Radzymin, obr. 01-10 dz. nr 5/1;
- m. Radzymin, obr. 01-01 dz. nr 116, 135/4, 133/3
- m. Ruda, dz. nr 164, 265/1, 301/23, 264/4, 26/1, 25, 24, 23, 22, 19, 176/26;
- m. Borki, dz. nr 396.

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty p.poż. i zasuwy odcinające DN150, DN100. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić organom nadzorującym stosowne atesty i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie postanowił jak na wstępie.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula, stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Załączniki: 6 egz. Dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Radzymin, Ruda, Borki, Gm. Radzymin

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wołominie
Godlewska
Anna Godlewska