

Wołomin dnia 15.06.2016

Starosta Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

## **Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

Znak Sprawy: **PODK.6630.463 .2016**

Data wpływu wniosku: 10.06.2016

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)  
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Projekt budowlany sieci wodociągowej obr. Ruda gm. Radzymin  
Przedmiot narady: sieć wodociągowa

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” Paweł i Andrzej Ochenkowscy  
Inwestor: Gmina Radzymin

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska - Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

### **1.Przewodniczący Narady**

Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w JW 3688 Sochaczew p. Gajewski, p. Wasilewski, tel. 602-47-42-01.

### **2.PSG**

- W miejscu (miejscach) skrzyżowania (skrzyżowań) z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

- Zachować min. odległość projektowanych urządzeń (hydrantów) od istniejącej sieci gazowej (0.5 metra od skrajni).

### **3.WID**

- Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządzającego ulicą (drogą).

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami).

- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

## ***Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.15.06.2016***

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią</i>	<i>Stanowisko Uczestnika narady</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
1.	Wydział Budownictwa	Bez uwag	Paweł Susoł	Podpis nieczytelny
2.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Uwagi na odwrocie	Waldemar Jeznach	Podpis nieczytelny
3.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	Bez uwag	Stanisław Bieliński	Podpis nieczytelny
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Radzymin	Bez uwag	Mirosław Dobczyński	Podpis nieczytelny
5.	PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa	Uwagi na odwrocie	Jacek Bukało	Podpis nieczytelny
6.	Projektant	Wniesiono zmianę na odc. 4-5, 18-19, 21-22	Andrzej Ochenkowski	Podpis nieczytelny
7.				

Z up. Starosty  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
Bożena Kowalewska  
Podpis nieczytelny

Za zgodność z oryginałem:

INSPEKTOR  
Jolanta Zakrzewska