

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
tel./fax 22 776-38-33, tel. 22 776-21-92

Wołomin, dnia 09.02.2017r.

ENERGAS s.c.
ul. Warszawska 2
07-410 Ostrołęka

Znak sprawy: ZNS.472.19.2.2017
SW 238/2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ust. z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie**

opiniuje pozytywnie

Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruda, gm. Radzymin
bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Inwestorem jest Gmina Radzymin. Opiniowaniu podlega dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsky z Ostrołęki, ul. Warszawska 2. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana w pasie drogi powiatowej na dz. ew. nr 164 w m. Ruda, gm. Radzymin, będzie miała za zadanie: dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze do gospodarstw domowych oraz dostawę wody na cele przeciwpożarowe. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PE DN160 łączonych w procesie zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Długość sieci wodociągowej PE Ø160 L=65,5 mb. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie postanowił jak na wstępie.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula, stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

Załączniki: 6 egz. projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ruda, gm. Radzymin

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wołominie
Anna Godlewska