



Wymiary bloków oporowych

srednica nominalna mm	h mm	h1 mm	l mm	b mm	a mm	objem m3
150	500	240	500	180	200	0,038
100	300	150	500	180	200	0,023

Technical drawing of a wall cross-section showing a window opening. The wall is made of concrete (beton B20). The height of the wall is $H > 1700$. The width of the wall is b . The depth of the wall is h . A detail view shows a circular hole with diameter $D/4$ and a depth h_1 . The hole is covered by a PE film (folia PE). A scale bar indicates 50mm.



Węzeł W1, W2, W10
- ul. Grabowa, ul. Boczna, ul. b/, dz. nr 86



kolano stopowe kołnierzowe

HP

Z80

trójnik żelwny kołnierzowy 150/150

tuleja kołnierzowa PE DN160 + kołnierz stalowy

zaślepka DN150

projektowana sieć PE DN160

trójnik żelwny kołnierzowy 150/80 podłączenie hydrantu

Z150

Z150

projektowana sieć PE DN160

tuleja kołnierzowa PE DN160 + kołnierz stalowy

Diagram illustrating the connection between the PE 160 cover and the designed network PE DN160. The cover is shown as a rectangular block with a blue line indicating the connection point to the network.

projektowana sieć
PE DN160

Z150

projektowana sieć
PE DN160

tuleja kołnierzowa PE DN160
+ kołnierz stalowy

tuleja kołnierzowa PE DN160
+ kołnierz stalowy

Diagram przedstawia połączenie rurociągu PE DN160 z istniejącą siecią PVC DN90. Połączenie jest wykonane za pomocą złączki kołnierzowej 150/80. Rurociąg PE DN160 jest połączony z tuleją kołnierzową PE DN160, która jest zamocowana do kołnierza stalowego. Złączka kołnierzowa 150/80 jest połączona z istniejącą siecią PVC DN90. Istniejąca zassuwa DN80 jest również połączona z siecią PVC DN90.

Nazwa obiektu:	SIĘĆ WODOCIĄGOWA	
Nazwa rysunku:	SCHEMATY WĘZŁÓW I SCHEMAT BLOKU OPOROWEGO	Numer rysunku: 18
Adres obiektu:	m. Ruda, m.Łosie gm. Radzymin	Skala: -----
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data: Maj 2016 r.
Zespół projektowy:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski MAZ/0208/POOS/08-projektant mgr inż. Paweł Ochenkowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający	Podpis: