


UKŁAD ARKUSZY

BORKI
RUDA, UL. B/N, DZ. NR 164



Uwaga:
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Profil od pkt 84–108 ark. 8–10
m. Ruda

Uwaga:
W miejscach zbliżeń proj. sieci wodociągowej do rowów należy zapewnić wymagane przykrycie wodociągu – min. 1,2m od skarp i dna rowu – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w decyzji nr 623/2016 z 19.08.2016r. otrzymanej z ZDP Wołomin.

Temat:	SIĘĆ WODOCIĄGOWA		
Nazwa rysunku:	PROFIL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ	Numer rysunku:	20
Adres obiektu:	m. Radzymin, m. Ruda, m. Borki gm. Radzymin	Skala:	x 1:1000 y 1:100
Inwestor:	Gmina Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 05-250 Radzymin	Data:	Czerwiec 2016 r.
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski MAZ/0308/PWOS/05-projektant mgr inż. Paweł Ochenkowski MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzający		