

**Przedsiębiorstwo Inżynierii
Sanitarnej „ENERGAS” s. c.**
Paweł i Andrzej Ochenkowsy
ul. Warszawska 2
07-400 Ostrołęka

Dotyczy uzgodnienia warunków przejścia trasy projektowanej sieci wodociągowej przez rzekę Rządza w km 7+750 w miejscowości Łosie gmina Radzymin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06-04-2016r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Wołominie po zapoznaniu się z załączonym operatem wodnoprawnym, opiniuje pozytywnie zaproponowane rozwiązania techniczne dotyczące przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządza w 7+750 w miejscowości Łosie gmina Radzymin.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 122 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015r. poz. 469 z późn. zm) na przejście sieci wodociągowej przez rzekę Rządza, inwestor musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne w miejscowym Starostwie Powiatowym.

Informujemy również, że inwestor zobowiązany jest do wnoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni wyznaczonej w powyższej dokumentacji – (22,20 m²) oraz uzyskania prawa do użytkowania gruntów pod wodami publicznymi na podstawie zawartej umowy użytkowania tych gruntów z Delegaturą w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.).

Podczas realizacji wymienionej inwestycji należy stosować się do poniższych zapisów:

1. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
2. Po wykonaniu prac związanych z budową sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządza, teren budowy należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego.
3. Wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji oraz eksploatacji inwestycji obciążają Inwestora.
4. Należy powiadomić Inspektorat WZMiUW w Wołominie o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

5. Dokumentację powykonawczą przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządza, zawierającą przekroje, profile podłużne i inwentaryzację geodezyjną po zrealizowaniu inwestycji, należy dostarczyć do Inspektoratu WZMiUW w Wołominie.

Dodatkowo informujemy, że za poprawność rozwiązań projektowych pod względem technicznym odpowiada projektant oraz sprawdzający projekt ze strony biura projektowego.

WZMiUW Oddział w W-wie
Inspektorat w Wołominie
Paweł Bodecki
mgr inż. Paweł Bodecki
Starszy Specjalista

Do wiadomości:

1. WZMiUW Inspektorat w Wołominie - a/a

Sprawę prowadzi:

Starszy Specjalista – mgr inż. Paweł Bodecki