

Radzymin, dnia 16.02.2018 r.

**Odpowiedzi na pytania
do przetargu nieograniczonego:**

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Starym Dybowie – Żółty FIDIC”

Pytania z dnia 14.02.2018r. i odpowiedzi:

1. Czy preferujecie swój schemat sterowania ?

Zamawiający preferuje swój schemat sterowania. Wszelkie rozwiązania do uzgodnienia podczas wykonywania prac projektowych.

2. Czy preferujecie swój sterownik + panel sterowniczy + moduł GPRS ?

Zamawiający preferuje swój sterownik, panel sterowniczy i moduł GPRS. Wszelkie rozwiązania do uzgodnienia podczas wykonywania prac projektowych. Powyższe należy uwzględnić w cenie składanej oferty.

3. Czy oprogramowanie sterownika + panel sterowniczy + modemu GPRS jest Wasze ?

Podczas wpięcia do systemu monitoringu Wykonawca w zakresie oferty powinien uwzględnić zaprogramowanie modułu telemetrycznego oraz Panelu Operatorskiego. Program musi być napisany za pomocą narzędzi producentów urządzeń. Wszelkie rozwiązania do uzgodnienia podczas wykonywania prac projektowych. Powyższe należy uwzględnić w cenie składanej oferty.

4. Czy Wasza SCADA jest systemem otwartym, czy sami (lub osoba z Wami współpracująca to robi/modyfikuje)?

Oprogramowanie Profisystem jest systemem dedykowanym do obiektów infrastruktury wodno – ściekowej. Wszelkie modyfikacje oprogramowania wykonywane są przez operatora systemu firmę HYDRO-MARKO. Jest to związane z administracją systemu oraz zachowaniem gwarancji. Powyższe należy uwzględnić w cenie składanej oferty. Wszelkie rozwiązania do uzgodnienia podczas wykonywania prac projektowych.

Zamawiający:

PREZESZARZADU

mgr Małgorzata Klimkiewicz-Król