

Radzymin, dnia 11.02.2019 r.

L.dz. 482 /19

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin**

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznej od Partyzantów dz. 62/13, bocznej od Nowej dz. 29/2 w Radzyminie, Szczęśliwej w Słupnie, Andersa w Cegielni, w ramach zadania: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, opisuje warunki do projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej w ulicach bocznej od Partyzantów dz. 62/13, bocznej od Nowej dz. 29/2 w Radzyminie, Szczęśliwej w Słupnie, Andersa w Cegielni, w ramach zadania: „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC”:

Dla sieci kanalizacyjnej:

1. Sieć kanalizacyjną wraz z odejściami do poszczególnych działek należy projektować na drogach powszechnego korzystania. W przypadku dróg prywatnych, przed złożeniem projektów do uzgodnienia, właściciele dróg winni ustanowić na rzecz Przedsiębiorstwa służebność przesyłu.
2. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać do:
 - 1) odejścia kanalizacyjnego PVC DN 200 o rzędnej dna 84,98 m p.p.m. w ul. Nowej
 - 2) odejścia kanalizacyjnego PVC DN 200 o rzędnej dna 83,71 m p.p.m. w ul. Partyzantów
 - 3) studni betonowej Ø1200 o rzędnej dna 86,18 m p.p.m. w ul. Spokojnej w Słupnie,
 - 4) studni betonowej Ø1200 o rzędnej dna 87,82 m p.p.m. w ul. Andersa w Cegielni.Rzędne dna studni i odejść należy potwierdzić pomiarami geodezyjnymi.
3. Kanały, odejścia i pompownie ścieków należy projektować zgodnie z wytycznymi technicznym określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym.
4. Pompownie ścieków powinny być projektowane biorąc pod uwagę przyszłą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pompownie należy lokalizować na działkach o uregulowanym stanie prawnym z dostępem do drogi publicznej. W przypadku braku możliwości zlokalizowania pompowni na działce przy drodze, przewiduje się lokalizację przepompowni w poboczu drogi lub w pasie jezdni. Projektowane pompownie ścieków powinny być wyposażone w przyłącza wodociągowe, które należy włączyć do najbliższej usytuowanej sieci wodociągowej.
5. Uzgodnić trasę sieci kanalizacyjnej (kanał z odejściami) z właściwą jednostką geodezyjną.
6. Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację sieci i odejść w pasie drogowym.
7. Dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego sieci kanalizacyjnej (kanał z odejściami) w jednym opracowaniu. Projekty należy przedłożyć do uzgodnienia jednocześnie do Przedsiębiorstwa oraz Inżyniera Kontraktu.
8. Należy uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami.

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Krawiec-Król