

Radzymin, dnia 19.04.2019 r.

**Odpowiedzi na pytania
do przetargu nieograniczonego:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie – Żółty FIDIC”**

Pytanie z dnia 17.04.2019r.

Treść pytania:

W decyzjach Urzędu i Miasta Gminy Radzymin o warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni ulic (np. decyzja BUD.7225.46.1.2018.MS z dnia 05.03.2018 r.) są podane sprzeczne ze sobą zapisy: nr 7. i nr 13. Treść zapisu 7. mówi o odtworzeniu konstrukcji nawierzchni w miejscu prowadzenia prac i wykonaniu dolnych warstw na szerokości wykopu. Natomiast treść zapisu 13. mówi o wykonaniu dolnej warstwy filtracyjnej na całej szerokości drogi. W zapisach tych podane są też inne grubości warstw konstrukcyjnych.

Prosimy zatem o informację i uszczegółowienie jak mamy rozumieć te w/w zapisy w decyzjach odtworzeniowych?

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.04.2019r.:

W związku z zapytaniem informujemy, iż zapisy z pkt. 7 i 13 są wiążące t.j:

Pkt. 7 - Na konstrukcję nawierzchni w miejscu odtworzenia po kanalizacji i wodociągu musi się składać:

- a) podsypka piaskowa grubości 15 cm,
- b) podbudowa z tłuczni kamiennego – dolomit dewoński: warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana kliniec kamienny – dolomit dewoński - o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy tłuczniowej 25 cm.
- c) **nawierzchnia z kruszywa łamanego (dolomitu dewońskiego) gr. 15 cm po właściwym wykorytowaniu, wyrównaniu i wyprofilowaniu części drogi poza obszarem wykopu ma zostać wykonana na całej szerokości drogi.**

w/w zapis odnosi się do nawierzchni drogi bezpośrednio przylegającej do nowobudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Pkt. 13 - W zakresie robót odtworzeniowych na całej szerokości drogi należy wykonać profilowanie ze spadkami poprzecznymi oraz wzdłużnymi, wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 15 cm i utwardzenie jej gruzem betonowym o grubości 15 cm o frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem tłuczniem kamiennym grubości 5 cm o frakcji 4-31,5 oraz uporządkowanie poboczy.

w/w zapis odnosi się do otworzenia nawierzchni w miejscu, gdzie były prowadzone prace poza obszarem nowobudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu t.j. np. drogi technologiczne, dojazdy do zwalńki, bazy materiałów itp.