

Radzymin, dnia 01.07.2025r.

**Odpowiedzi na pytania
do przetargu nieograniczonego:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radzymin 1/2025”**

Pytania z dnia 30.06.2025r.

1. Prosimy o załączenie dokumentacji sieci kanalizacji w ul. Jasnej ponieważ pod linkiem na stronie pobiera się dokumentacja na wodociąg w ul. Jasnej.
2. W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 280 ul. Księżycowa, Nowa i Sikorskiego (na rysunkach DN800, w opisie DN600), proszę o podanie średnicy włączów D400, które mają być zastosowane do komór techniczny na kanale tłocznym DN280.
3. Proszę o wskazanie, które rury przewodowe mają zostać zastosowane w związku z zaistniałą rozbieżnością w dokumentacji przetargowej dotyczącej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 280 ul. Księżycowa, Nowa i Sikorskiego:
STWIOR punkt. 2.1.1:
PE SDR11 RC dla przewiertu sterowanego
PE SDR 17 RC dla wykopu otwartego
Projekt Techniczny
PE SDR 11 RC 25/50/25 o dopuszczonym zarysowaniu do 20 % grubości ścianki.
PE SDR 17 RC dla wykopu otwartego.
4. Proszę o dołączenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w m. Ciemne.

Odpowiedź na pytania z dnia 30.06.2025r.

1. Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnej został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Do komór na kanale tłocznym DN 280 należy zastosować włązy DN 800.
3. Dla przewiertu starowanego należy zastosować rury PE SDR 17 RC, dla wykopu otwartego należy zastosować rury PE SDR 17.
4. Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnej został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

PREZES Zarządu

Marcin Kozłowski