



Radzymin, dnia 22.04.2026r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Radzyminie”

Pytania z dnia 21.04.2026r.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia do treści SWZ i odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie parametrów dmuchaw, które należy wymienić na nowe.
2. Prosimy o wyjaśnienie, które obiekty istniejące i projektowane mają zostać zhermetyzowane nowym przykryciem.
3. Prosimy o podanie szacunkowej liczby dróg do odtworzenia/wykonania.

Ponadto zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 05.05.2026 gdyż czas przewidziany na przygotowanie oferty jest w naszej ocenie niewystarczający. Zmiana ta zapewni Wykonawcom odpowiedni czas na dokładną analizę dokumentacji i przygotowanie rzetelnej oferty, co również leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania 21.04.2026r.

Ad. 1 W zakresie zamówienia nie ma wymiany dmuchaw.

Ad. 2 Obiekty objęte nowym przykryciem, w celu ich hermetyzacji zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ - część 1- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Ad. 3 W zakresie zadania jest wykonanie komunikacji drogowej zapewniającej dojazd do nowoprojektowanych obiektów, przebudowa nawierzchni asfaltowej części istniejącego placu przy budynku stacji zlewnej przed wjazdem na kopertę, wykonanie nowych kopert przy dwóch punktach zlewnych. W przypadku zniszczenia przez Wykonawcę istniejącego układu drogowego oczyszczalni np. spowodowanej ciężkim sprzętem, koniecznością prowadzenia robót w istniejącym układzie komunikacyjnym te drogi również należy odbudować. Istniejący układ drogowy widoczny jest w Załączniku nr 2 do PFU lub na stronie internetowej Geoportalu krajowego <https://mapy.geoportal.gov.pl>.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.